川崎工場産業廃棄物処理施設の維持管理情報

	測定位置	2024年度		規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物焼却炉（液中燃焼方式）	—	廃棄物の種類及び処理量	廃アルカリ（有害）（t）	—	1551	1364	1119									
	—		廃油（t）	—	68	37	53									
	炉内	運転状況	炉内温度（℃）	800℃以上	911	909	901									
	集じん機入口		排ガス温度（℃）	200℃以下	46	53	45									
	煙突出口前の煙道	排ガス測定（年4回実施）	採取した年月日	—		2024/5/28										
			測定結果の得られた年月日	—		2024/6/25										
			ダイオキシン類濃度（ng-TEQ/m^3N）	1		0.00000009										
			ばい煙量（m^3N/h）	—		4,970										
			硫黄酸化物（ppm）	100		1.0未満										
			ばいじん濃度（g/m^3N）	0.08		0.026										
			塩化水素濃度（mg/m^3N）	700		9.7										
			窒素酸化物濃度（ppm）	700		25										
			一酸化炭素濃度（ppm）	—		1200										